



ЛЕГЕНДА:

- | | | | |
|--|---|--|--|
| | Водопровод в колектор | | Промислен водопровод, който не е актив на Софийска вода АД |
| | Водопровод въведен в експлоатация | | Празен промислен водопровод |
| | Водопровод с неизяснен статут* | | Канал въведен в експлоатация |
| | Площадкова водопроводна мрежа | | Канал с неизяснен статут |
| | Празен питеен водопровод | | Площадкова канализационна мрежа |
| | Промислен водопровод, актив на Софийска вода АД | | |

* В и К мрежи, за които Софийска вода АД не разполага с документация за редовното им въвеждане в експлоатация. Дружеството не присъединява обекти/поземлени имоти към ВиК мрежи с неизяснен статут.

Скицата важи една година от датата на издаването



Софийска вода АД
Sofiyska Voda AD

1715 София, ж.к.Младост IV,
ул.Бизнес Парк София №1, сграда 2А
тел.: 07001 21 21

Вх. № ТУ - 4851/29.11.2011г.

ОБЕКТ : Църква, едноетажни обслужващи сгради и допълващо застрояване в ули XXI-428,429, кв.3ж, м. "Младост 1" на ул. Андрей Сахаров

Изходни данни за проектиране на ВиК отклонения

Проводи, към които се присъединява обекта/поземления имот:

Диаметър на ул.водопровод (мм): Ф160 РЕ

Диаметър на ул.канал (см): Ф20

Свободен напор (м) : Н= 55м воден стълб

Дълбочини на РШ(см) : Н=2.50м

Посочените на скицата ВиК мрежи не са геодезически заснети, нанесени са от архивна документация. Да се спазят изискванията на Наредба №8 от 28.07.1999г. /Д.В. брой 72/ относно сервитута на канал Ф20 - канално отклонение на съседен имот с трасе през ули XXI-428,429.

Изготвил : инж. Др. Колев

Дата : 12.2011г.

Ръководител сектор:инж. М. Грънчарова

